

Contrôle sanitaire des EAUX DE PISCINE

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de l'Yonne

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE TONNERRE
Mairie
89700 TONNERRE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de
L'agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

PISC MUNICIPALE TONNERRE

Type Code Nom
Prélèvement: 00127507
Unité de gestion: 0268 PISC MUNICIPALE TONNERRE
Installation: UDI 001798 GRAND BASSIN
Point de surveillance: P 0000002232 GRAND BASSIN
Localisation exacte: GRAND BASSIN
Commune: TONNERRE

Prélevé le : vendredi 04 août 2023 à 10h17
par : JULIE VEZIANO
Type visite : PI
Type d'eau: PI

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Transparence qualitative	0	0 : transparence conforme	
Température de l'eau	27,4 °C	SPA : 36 °C	SPA : 33 °C
Affichage des résultats sur le site	MAJ		
Fréquentation au moment du plv	N		
pH	7,4 unité pH	6,9 à 7,7	
Chlore libre	1,47 mg(Cl ₂)/L		
Chlore total	1,73 mg(Cl ₂)/L		
Chlore combiné	0,26 mg(Cl ₂)/L	<0,6	
Chlore libre actif	0,75 mg(Cl ₂)/L	0,4 à 1,4 mg/l	

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type d'analyse: PISC1 Code analyse: 00126835

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Chlorures	34 mg/L		250 mg/l
Carbone organique total	1,4 mg(C)/L		5 mg/l
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		100
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1 n/(100mL)	0	
Pseudomonas aëruginoza par 100ml	<1 n/(100mL)	0	
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	0	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00127507)

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

P/Le préfet,
L'ingénieur d'études sanitaires,


Bruno BARDOS