RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté

Auxerre, le 9 août 2023

Contrôle sanitaire des EAUX DE PISCINE

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de l'Yonne

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE TONNERRE
Mairie

89700 TONNERRE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de L'agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

PISC MUNICIPALE TONNERRE

	Type	Code	Nom
Prélèvement:		**00127508**	
Unité de gestion:		0268	PISC MUNICIPALE TONNERRE
Installation:	UDI	001799	PETIT BASSIN
Point de surveillance:	P	0000002233	PETIT BASSIN
Localisation exacte:			PETIT BASSIN
Commune:			TONNERRE

Prélevé le : vendredi 04 août 2023 à 10h26
par : JULIE VEZIANO
Type visite : PI
Type d'eau: PI

Mesures de terrain

	Résultats	*Limites de qualité*	*Références de qualité*
Transparence qualitative	0	0 : transparence conforme	
Température de l'eau	29,3 °C	SPA : 36 °C	SPA : 33 °C
Affichage des résultats sur le site	MAJ		
Fréquentation au moment du plv	M		
pH	7,5 unité pH	6,9 à 7,7	
Chlore libre	1,92 mg(Cl2)/L		
Chlore total	2,46 mg(Cl2)/L		
Chlore combiné	0,54 mg(Cl2)/L	<0,6	
Chlore libre actif	0,86 mg(Cl2)/L	0,4 à 1,4 mg/l	

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type d'analyse: PISC1 **Code analyse:** 00126836

	Résultats	*Limites de qualité*	*Références de qualité*
Chlorures	97 mg/L		250 mg/l
Carbone organique total	3,4 mg(C)/L		5 mg/l
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		100
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1 n/(100mL	0	
Pseudomonas aéruginosa par 100ml	<1 n/(100mL	0	
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL	0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL	0	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00127508)

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur.

P/Le préfet,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Bruno BARDOS

ARS Bourgogne-Franche-Comté
14, rue Guynemer -89000 AUXERRE
Standard : 0 808 807 107