

Contrôle sanitaire des EAUX DE PISCINE

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de l'Yonne

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE TONNERRE
Mairie
89700 TONNERRE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de
L'agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

PISC MUNICIPALE TONNERRE

Type Code Nom
Prélèvement: 00129364
Unité de gestion: 0268 PISC MUNICIPALE TONNERRE
Installation: UDI 001799 PETIT BASSIN
Point de surveillance: P 0000002233 PETIT BASSIN
Localisation exacte: PETIT BASSIN
Commune: TONNERRE

Prélevé le : mercredi 17 janvier 2024 à 09h13
par : JULIE VEZIANO
Type visite : PI
Type d'eau: PI

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Transparence qualitative	0	0 : transparence conforme	SPA : 33 °C
Température de l'eau	28,6 °C	SPA : 36 °C	
Affichage des résultats sur le site	MAJ		
Fréquentation au moment du plv	FA		
pH	7,3 unité pH	6,9 à 7,7	
Chlore libre	1,09 mg(Cl2)/L		
Chlore total	1,29 mg(Cl2)/L		
Chlore combiné	0,20 mg(Cl2)/L	<0,6	
Chlore libre actif	0,64 mg(Cl2)/L	0,4 à 1,4 mg/l	

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type d'analyse: PISC1 Code analyse: 00128662	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Chlorures	43 mg/L		250 mg/l
Carbone organique total	2,4 mg(C)/L		5 mg/l
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		100
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1 n/(100mL	0	
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1 n/(100mL	0	
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL	0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL	0	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00129364)

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

P/Le préfet,
L'ingénieur d'études sanitaires,


Bruno BARDOS